



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Regensburg

10. Sitzung vom 13. Juni 2022

2022-133

K4.1.3

Freizeitanlagen und Begegnungsstätten
(Bauakten s L2)

Schwimmbad Regensburg. Auftragsbestätigung
Selbstkontrolluntersuchungen ab 01.01.2023

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage

Mit Schreiben vom 20.05.2022 gelangt das Kantonale Labor Zürich mit einer Offerte an den Gemeinderat, betreffend Jahreskosten der Selbstkontrollproben für Badebetriebe, aufgrund der neuen Gesetzgebung für den Badewasserbereich.

Das Kantonale Labor führt bereits entsprechende Kontrollen im Freibadbetrieb «Schwimmbad Regensburg» durch. Die Vereinbarung wurde am 02.05.2018 unterzeichnet.

Erwägungen

Eine Legionellenprobe in Regensburg ist nicht notwendig, da lediglich Kaltwasserduschen im Schwimmbad vorhanden sind. Die Wassertemperatur liegt jeweils unter 25°, weshalb auf diese Probe zu verzichten ist.

Der Gemeinderat beschliesst:


1. Die Offerte vom 07.06.2022 des Kantonalen Labor Zürich, betreffend Selbstkontrollen ab 01.01.2023 im Schwimmbad Regensburg wird genehmigt und der dafür notwendige Kredit in Höhe von Fr. 509.45 inkl. MWST wird bewilligt. Es handelt sich um wiederkehrende Kosten.
2. Die Vereinbarung (Jahreskosten der Selbstkontrolle ab 2019, Freibadbetrieb Schwimmbad Regensburg (9991693) mit 1 Becken), unterzeichnet am 02.05.2018, wird per 31.12.2022 aufgelöst.
3. Mitteilung an:
 - Kantonales Labor Zürich, Fehrenstrasse 15, Postfach 8032 Zürich (Beilage: Auftragsbestätigung)
 - Tiefbauvorsteher (per Mail)
 - Gemeindewerk
 - Vertragsordner
 - Finanzverwaltung
 - Publikation Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT REGENSBURG

Der Präsident:

Die Schreiberin:


Matthias Reetz


Deborah Trutmann